

CONSULTAS y RESPUESTAS

Proveedor1

- En el **Documento de Condiciones e Instrucciones Licitación**, en cuanto a los incisos:

F) Fecha de entrega se indica lo siguiente: “Disponibilidad hasta el 30 de agosto o la fecha más próxima posible” y en el inciso

O) Calendario se indica que “en fecha 30 de agosto se realizará la evaluación y adjudicación”.

Por otro lado, en el correo donde nos llegó la licitación por parte de Boletín Redesma indica lo siguiente: “En base a los resultados de esta licitación, se firmará un Contrato Marco de 1 año, con posible prórroga.”, Lo que quiere decir que se tendrán cronogramas de entrega por partes de cada lote adjudicado? ¿Podrían aclararnos las fechas de entrega y de adjudicación de los lotes por favor?

Resp. Las entregas se realizarán en el lapso de un año, sin embargo, se tiene urgencia de primeras entregas. Considerando que hasta la primera semana de septiembre se tenga lista la adjudicación, la primera cantidad de material eléctrico (casi el 80%) se solicitará durante el mes de septiembre. El restante hasta finalización de contrato.

- En caso de ser fabricación nacional, se requerirá certificado NB148002 para el producto fabricado? O solo se deberá cumplir las condiciones que requiere la NB148002?

Resp.

- **Se requiere que cumpla con la NB14002, material de plancha 1 mm. De espesor incombustible, adecuado para alojar el medidor, accesorios y conductores de una instalación**
- Se requerirá que los conectores de CU para varilla de aterramiento cumplan obligatoriamente con las tres normas (NBR-5370 / ANSI C1194 / UL-467) o es posible que cumpla también solo una o dos de estas?

Resp.

- **Se acepta que cumpla la NB777, o la varilla debe estar constituida por un núcleo de acero y un recubrimiento de cobre aplicado mediante un proceso electrolítico garantizando así una unión a nivel molecular que asegura un buen desempeño de la misma, durante su vida útil.**
- ¿El viñeteado será proporcionado por ustedes o por nosotros? En caso de hacerlo nosotros, este es con adhesivo o grabado (laser,etc).

Resp.

- **La viñeta será proporcionada por el Proyecto EnDev, (con malla y bastidor en dos colores) logos de la distribuidora y la GIZ, además del mensaje de la “No violencia a la mujer”.**

91165048-Material eléctrico

- Respecto al pago de los lotes, serán cancelados una vez se entreguen los ítems o será por partes?

Resp. El pago será realizado contra entrega de los lotes, hasta 15 días hábiles desde la recepción de la factura y conformidad de recepción con la nota de entrega firmada.